Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере-ния	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
	1 Электрооборудование							
	2 Электроосвещение							
	2.1 Светильник светодиодный общепромышленный для тяжелых условий	TITAN 91 CW T IP67 UK	арт. 1991222		шт	2		
	ксплуатации, тип кривой силы света-Д, световой поток-11500Лм, прозрачный							
	экран, мощность 91Вт, кронштейн для крепления на стену в комплекте							
	2.2 Светильник светодиодный общепромышленный для тяжелых условий	TITAN 67 CW T IP67 UK	арт. 1991221		шт	2		
	ксплуатации, тип кривой силы света-Д, световой поток-8500Лм, прозрачный							
	экран, мощность 67Вт, кронштейн для крепления на стену в комплекте							
	2.3 Светильник светодиодный общепромышленный для тяжелых условий	TITAN 35 CW T IP67 UK	арт. 1991219		шт	3		
	ксплуатации, тип кривой силы света-Д, световой поток-4500Лм, прозрачный							
	экран, мощность 36Вт, кронштейн для крепления на стену в комплекте							
	3 Электромонтажные изделия и материалы							
	3.1 Кронштейн консольный для светильника TITAN	ABR1			шт	4		
	3.2 Кронштейн настенный приставной трубный Дтр.=48мм	К00-0.5-0.5			шт	4		
	3.3 Профиль монтажный перфорированный С-образный, L=2000мм	К2108/2У2 ТУ36-1434-82			шт	7		
	3.4 Хомут кабельный нейлоновый, 50шт/уп	3,6х300	UHH31-D036-300-500		уп	1		
	3.5 Коробка ответвительная IP44, с контактной группой	У411-4У1 ТУ36-1859-75			шт	10		
	3.6 Труба стальная водогазопроводная	40х3,5 ГОСТ 3262-75			м	1		
	3.7 Труба гофрированная, ПНД с зондом, черная IP55	ПНД 25	СТБ20-25-К02-050-1		м	50		
	3.8 Хомутный держатель для Т25 серый	CFC 25	CTA10MP-CFC25-K41-100		шт	80		
	3.9 Лоток глухой металлический горячего оцинкования L=3000мм	ЛЛГ100х100х3000			шт	10		
	3.10 Крышка лотка горячего оцинкования 100мм, L=3000мм				шт	10		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

При заказе позиций спецификации возможна замена типа, марки оборудования, изделий и материалов на аналог в соответствии с техническими характеристиками.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Попова ИВ			22.04.20
Проверил		Гребёнкина			04.20
Гл. спец.		Гребёнкина			04.20
ГИП		Филиппов			04.20
Н. контр.		Гребёнкина			04.20
Нач. ПКО		Петухов			04.20

31-20-ЭО.С

БКПРУ-2. Рудник

Лестничные марши подземного перехода НШЗ №1, 2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ПАО "Уралкалий", ПКО

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере-ния	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	3.11 Основание одиночной полки оцинкованное	К-1158ц УТ2.5 ТУ36-1496-85			шт	32		
	3.12 Полка кабельная L=173мм, оцинкованная	К-1160ц УТ1.5 ТУ36-1496-85			шт	32		
	4 Кабельная продукция							
	4.1 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ	ВВГнг(А)-LS						
	композиции пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение,	ТУ 16.К71-310-2001						
	с низким дымо- и газовыделением, сечением:	с жилами по ГОСТ 22483-2012						
	4.1.1 3х1,5 кв.мм.				м	50		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	31-20-ЭО.С	Лист 2

Формат А3