Прогнозный баланс электрической мощности по диапазонам напряжения

МВт

№ п.п.	Показатели	Период регулирования 2013 год*				
		Всего	ВН	СНI	СНII	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление мощности в сеть , ВСЕГО	199,997	199,997		2,014	0,101
	В том числе от электростанций (с шин ГН)	3,270	3,270			
	Из сети ОАО «МРСК Урала»	196,727	196,727			
	От других сетевых организаций					
1.1.	из смежной сети, всего				2,014	0,101
	в том числе из сети					
	ВН				2,014	
	СНI					
	СНII					0,101
2.	Потери мощности в сети	6,360	6,168		0,139	0,053
	то же в %, утвержденных МПЭ	3,18	3,08		6,90	52,48
3.3	Собственное потребление Исполнителя	186,127	186,127			
	Полезный отпуск из сети		193,829		1,875	0,048
3.	Передача по сетям Исполнителя	7,510	5,688		1,774	0,048
	в т.ч.					
3.1	Полезный отпуск Потребителям	4,693	2,956		1,689	0,048
3.2	Отпуск в сеть НПСО	2,817	2,732		0,085	
	проверка		- 0	-	- 0,0000000000	-

* Согласовано в части объёмов передачи электроэнергии и мощности из сетей Исполнителя. Согласование объёма и удельного веса потерь не входит в компетенцию ОАО "МРСК Урала".

Исполнитель
ОАО "Уралкалий"

/А. А. Рюмкин/

М П

Заказчик
ОАО «МРСК Урала»

/И.В. Шершаков/

М П