Прогнозный баланс электрической энергии по диапазонам напряжения

млн. кВтч

№ п.п.	Показатели	Период регулирования 2013 год*				
		Всего	ВН	СНI	СНII	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	1 517,703	1 517,703		12,708	0,757
	В том числе от электростанций (с шин ГН)	24,866	24,866			
	Из сети ОАО «МРСК Урала»	1 492,837	1 492,837			
	От других сетевых организаций					
1.1.	из смежной сети, всего				12,708	0,757
	в том числе из сети					
	ВН				12,708	
	СНI					
	СНII					0,757
2.	Потери электроэнергии в сети	48,263	46,815		1,061	0,387
	то же в %, утвержденных МПЭ	3,18	3,08		8,35	51,12
3.3	Собственное потребление Исполнителя	1 413,177	1 413,177			
	Полезный отпуск из сети		1 470,888		11,647	0,370
3.	Передача по сетям Исполнителя	56,263	45,003		10,890	0,370
	в т.ч.					
3.1	Полезный отпуск Потребителям	27,281	17,158		9,753	0,370
3.2	Отпуск в сеть НПСО	28,982	27,845		1,137	
	проверка		0,0000000000	-	-	-

* Согласовано в части объёмов передачи электроэнергии и мощности из сетей Исполнителя. Согласование объёма и удельного веса потерь не входит в компетенцию ОАО "МРСК Урала".

Исполнитель
ОАО "Уралкалий"

/А. А. Рюмкин/

М П

Заказчик
ОАО «МРСК Урала»

/ И.В. Шершаков/

М П